

Verifica ispettiva sui dati di qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica comunicati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'anno 2013: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto ed ambito della verifica ispettiva

1.1 Le operazioni di verifica hanno ad oggetto la corretta applicazione:

- degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni di cui al Titolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04, al capitolo 11 del Codice di rete e all'Allegato A.54 al Codice di rete;
- del calcolo degli indicatori di energia non servita, comunicati all'Autorità nell'anno 2013, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 197/11, anche ai fini di quanto disciplinato dall'articolo 8 del medesimo allegato.

1.2 In particolare, le sopra citate operazioni saranno articolate come segue:

- compilazione di una *check-list* recante quesiti e richieste di documenti da effettuarsi in sede di verifica ispettiva;
- verifica a campione delle disalimentazioni registrate ai sensi del capitolo 11 del Codice di rete e dell'Allegato A.54 al Codice di rete;
- verifica della documentazione a supporto della attribuzione delle origini e delle cause delle disalimentazioni, nonché dei valori di energia non servita.

2. Modalità di effettuazione della verifica ispettiva

2.1 La verifica ispettiva di cui al precedente paragrafo sarà effettuata per mezzo della visione e acquisizione di elementi documentali ed informativi, relativi ai dati di qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica comunicati all'Autorità nell'anno 2013, riguardanti:

- tabulati di telecontrollo;
- modulistica compilata dalle squadre operative o di pronto intervento;
- report su cui sono registrati i tempi di disalimentazione, le singole manovre di rialimentazione progressiva e le cause delle disalimentazioni;
- documentazione attestante l'imputazione delle cause;
- schematiche di rete, con evidenziazione della RTN 2008, della RTN TELAT e della rete rilevante non RTN;
- documentazione relativa alla configurazione degli impianti nel sistema di telecontrollo;
- la "*Scheda dichiarazione delle interruzioni richiesta agli utenti direttamente o indirettamente connessi alla RTN*" di cui al punto 7.3 dell'Allegato A.54 al Codice di rete;
- documentazione comprovante l'attribuzione di incidente rilevante alle disalimentazioni;
- dati relativi alla struttura organizzativa e all'organico dedicati alla gestione della qualità del servizio di trasmissione.