

**DELIBERAZIONE 8 GIUGNO 2017  
408/2017/E/EEL**

**DETERMINAZIONE DELLA PENALITÀ AL CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI  
STENICO S.C., IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 giugno 2017

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante “Disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95”;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TIQE), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 260/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 260/2017/E/eel);
- la lettera della Direzione Accountability e Enforcement del 23 maggio 2017, prot. Autorità 18288 (di seguito: lettera di risultanze istruttorie), inviata al Consorzio Elettrico Industriale di Stenico S.C. (di seguito anche: Ceis);
- la comunicazione del Ceis, all’Autorità, del 24 maggio 2017 (prot. Autorità 18441 del 24 maggio 2017).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 260/2017/E/eel è stato approvato un programma di 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell’energia elettrica di minori dimensioni;
- in esito alla verifica ispettiva, effettuata dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, nei giorni 16, 17 e 18 maggio 2017, nei confronti del Ceis, il valore dell’indice ISR, calcolato ai sensi della scheda 3 del TIQE, è risultato pari a 0,82;

- il suddetto valore dell'indice ISR, ai sensi dell'articolo 34, del TIQE, comporta una penalità pari a 19.329 €
- a seguito della verifica ispettiva, con la lettera del 23 maggio 2017, la Direzione Enforcement e Accountability ha comunicato, al Ceis, le risultanze istruttorie;
- il Ceis ha comunicato, il 24 maggio 2017, di accettare l'esito della verifica ispettiva riportato nella lettera di risultanze istruttorie e di non richiedere l'audizione finale avanti al Collegio.

**RITENUTO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 34, del TIQE, sia necessario ordinare, al Ceis, il versamento della penalità di euro 19.329 (diciannovemilatrecentoventinove) nel conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali

**DELIBERA**

1. di ordinare, ai sensi dell'articolo 34 del TIQE, al Consorzio Elettrico Industriale di Stenico S.C., il versamento della penalità di euro 19.329 (diciannovemilatrecentoventinove/00) nel conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Elettrico Industriale di Stenico S.C. e alla CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali, mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

8 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*