

Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio comunicati all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nell’anno 2018: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto delle verifiche ispettive

- 1.1 Le operazioni di verifica hanno a oggetto la corretta applicazione da parte degli esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, ai fini anche di quanto previsto dall’articolo 34 del Titolo 4 del TIQE:
- degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del TIQE, comunicate nell’anno 2018;
 - del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all’Autorità nell’anno 2018, di cui al Titolo 3 del TIQE.
- 1.2 In particolare, le sopra citate operazioni saranno articolate come segue:
- verifica procedurale attraverso una *check-list* da compilare in sede di verifica ispettiva;
 - verifica del registro delle interruzioni;
 - verifica del registro delle chiamate per le interruzioni con origine sulla rete BT;
 - eventuale verifica della modalità di calcolo per l’identificazione di periodi di condizioni perturbate;
 - eventuale verifica di un campione di interruzioni.
- 1.3 Nel corso delle verifiche ispettive si terrà come riferimento il documento “*Istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica*”, pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

- 2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate anche per mezzo della visione e acquisizione di elementi documentali e informativi, relativi ai dati di continuità del servizio comunicati all’Autorità nell’anno 2018, riguardanti, a titolo esemplificativo:
- tabulati telecontrollo;
 - documentazione attestante l’avviso all’utenza per le interruzioni con preavviso;
 - modulistica compilata dalle squadre operative o di pronto intervento;
 - report su cui sono registrati l’origine dell’interruzione, i tempi di interruzione, le singole manovre di rialimentazione progressiva, il numero di utenti che permangono interrotti dopo ogni singola rialimentazione e la causa dell’interruzione;
 - documentazione attestante l’imputazione delle cause;
 - registro delle chiamate per guasto comprensivo di ascolto delle registrazioni vocali delle chiamate;
 - schematiche di rete;
 - documentazione relativa alla classificazione degli ambiti in base alla concentrazione;
 - documentazione relativa alla configurazione degli impianti nel sistema di telecontrollo;
 - dati relativi alla struttura organizzativa e all’organico;
 - dati di consistenza degli utenti e degli impianti e numero di interruzioni;
 - comunicazioni ricevute/inviare dalle/alle imprese interconnesse.