

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore ETRA S.p.A. operante nell'A.T.O. Brenta

ETRA S.p.a.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	11,06 mc/km/gg	C	Riduzione del 4% del valore di M1a	Riduzione del 4% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rinnovo delle reti e degli impianti di acquedotto in condizioni fisiche inadeguate ▪ Distrettualizzazione delle reti idriche ▪ Sostituzione dei misuratori
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	36,99%				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		0,50 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento di opere di presa e di accumulo della risorsa idrica ▪ Realizzazione di nuove adduttrici e interconnessione tra sistemi acquedottistici
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%	C	Rientro nella classe precedente in 2 anni	Rientro nella classe precedente in 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ridefinizione delle aree di salvaguardia delle captazioni ▪ Ammodernamento di impianti acquedottistici in condizioni ammalorate per limitare il rischio di contaminazione ▪ Adeguamento e potenziamento di taluni impianti di potabilizzazione
	M3b - Tasso di campioni non conformi	1,10%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,06%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	24,91/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rinnovo, riqualificazione e potenziamento delle reti fognarie ▪ Implementazione di misure volte all'eliminazione delle acque parassite dalle reti fognarie ▪ Adeguamento degli scaricatori di piena
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	88,37%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	34,88%				

ETRA S.p.a.					
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M5 - Smaltimento fanghi in discarica <i>(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)</i>	4,71%	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di poli di essiccazione dei fanghi con sistema di cogenerazione dell'energia elettrica in alcuni impianti di depurazione Realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico dei fanghi di depurazione
M6 - Qualità dell'acqua depurata <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>	7,24%	C	Riduzione del 15% del valore di M6	Riduzione del 15% del valore di M6	<ul style="list-style-type: none"> Potenziamento e adeguamento di taluni impianti di depurazione Dismissione di alcuni impianti di depurazione minori e collettamento ad impianti più efficienti
Altri investimenti programmati					<ul style="list-style-type: none"> Estensione della rete idrica e fognaria Miglioramento dei sistemi di archiviazione e gestione dei dati

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore ETRA S.p.A. operante nell'A.T.O. Brenta

ETRA S.p.a.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2018	Classe 2018	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	99,112%	A	Mantenimento	Mantenimento
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	97,847%	A	Mantenimento	Mantenimento