

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A. operante nell'A.T.O. 2 - Lazio Centrale - Roma

| ACEA ATO 2 S.p.A. | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Macro-indicatori di qualità tecnica | | Valore 2019 | Classe 2019 | Obiettivo 2020 | Obiettivo 2021 | Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi |
| M1 - Perdite idriche | M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete) | 56,59 mc/km/gg | D | Riduzione del 5% del valore di M1a | Riduzione del 5% del valore di M1a | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sostituzione e rinnovo delle reti idriche ▪ Distrettualizzazione, controllo delle pressioni e controllo attivo perdite idriche ▪ Sostituzione dei misuratori |
| | M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) | 44,73% | | | | |
| M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa) | | 11,53 ore/anno | B | Riduzione del 2% del valore di M2 | Riduzione del 2% del valore di M2 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzazione di estensioni e collegamenti tra i diversi sistemi di adduzione sovracomunale e regionale ▪ Adeguamento di reti ed impianti vetusti allo scopo di assicurare la continuità del servizio ▪ Realizzazione di nuovi serbatoi di compenso ▪ Estensione del telecontrollo su reti ed impianti idrici |
| M3 - Qualità dell'acqua erogata | M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità | 0,004% | D | Rientro nella classe precedente in due anni | Rientro nella classe precedente in due anni | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Estensione e risanamento delle reti di acquedotto ai fini del miglioramento della qualità dell'acqua ▪ Potenziamento e adeguamento di taluni impianti di potabilizzazione |
| | M3b - Tasso di campioni non conformi | 9,06% | | | | |
| | M3c - Tasso di parametri non conformi | 0,32% | | | | |
| M4 - Adeguatezza del sistema fognario | M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura | 3,40/100 km | E | Riduzione del 10% del valore di M4a | Riduzione del 10% del valore di M4a | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento delle reti fognarie ▪ Estensione del telecontrollo sulla rete fognaria |
| | M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente | 2,68% | | | | |
| | M4c - Scaricatori di piena da controllare | 0,60% | | | | |

| ACEA ATO 2 S.p.A. | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Macro-indicatori di qualità tecnica | Valore 2019 | Classe 2019 | Obiettivo 2020 | Obiettivo 2021 | Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi |
| M5 - Smaltimento fanghi in discarica <i>(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)</i> | 34,55% | D | Riduzione del 5% del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica | Riduzione del 5% del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzazione di sezioni dedicate alla riduzione e al trattamento dei fanghi di depurazione (disidratazione, ozonolisi, essiccamento) ▪ Ottimizzazione energetica nei comparti di digestione aerobica dei depuratori ▪ Estensione del telecontrollo sugli impianti di depurazione |
| M6 - Qualità dell'acqua depurata <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i> | 4,56% | B | Riduzione del 10% del valore di M6 | Riduzione del 10% del valore di M6 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento, adeguamento e rifunzionalizzazione di taluni impianti di depurazione ▪ Centralizzazione dei depuratori e dismissione di impianti minori |
| Altri investimenti programmati | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eliminazione degli scarichi di acque reflue non depurate. ▪ Estensione delle reti fognarie ▪ Realizzazione di nuovi impianti di depurazione |

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore ACEA ATO 2 S.p.A. operante nell'A.T.O. 2 - Lazio Centrale - Roma

| ACEA ATO 2 S.p.A. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Macro-indicatori di qualità contrattuale | Valore 2018 | Classe 2018 | Obiettivo 2020 | Obiettivo 2021 |
| MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale | 95,001% | B | Aumento dell'1% del valore di MC1 | Aumento dell'1% del valore di MC1 |
| MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio | 96,546% | A | Mantenimento | Mantenimento |