

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore Ruzzo Reti S.p.A. operante nel sub ambito 5 – Teramo

Ruzzo Reti S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	18,92 mc/km/gg	C	Riduzione del 4% del valore di M1a	Riduzione del 4% del valore di M1a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risanamento di opere di presa e di serbatoi in condizioni inadeguate ▪ Installazione di misuratori di processo e sostituzione dei contatori d'utenza vetusti
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	44,65%				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		1,14 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento e adduzione ▪ Rinnovo delle reti di distribuzione
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,011 %	E	Rientro nella classe precedente in 2 anni	Rientro nella classe precedente in 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perimetrazione delle zone di tutela assoluta delle acque destinate al consumo umano ▪ Potenziamento e efficientamento dei potabilizzatori di Montorio e Casale ▪ Implementazione dei Piani di Sicurezza delle Acque
	M3b - Tasso di campioni non conformi	3,20%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,27%				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	3,76/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rinnovo di impianti di sollevamento e pompaggio ▪ Rifacimento delle infrastrutture fognarie inadeguate dal punto di vista dimensionale
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	0,00%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,00%				

Ruzzo Reti S.p.A.					
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M5 - Smaltimento fanghi in discarica <i>(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)</i>	4,63%	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efficientamento di taluni impianti di depurazione volti alla riduzione della produzione di fanghi
M6 - Qualità dell'acqua depurata <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>	5,75%	C	Riduzione del 15% del valore di M6	Riduzione del 10% del valore di M6 ¹	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento di diversi impianti di depurazione ▪ Dismissione di taluni impianti minori e collettamento dei reflui presso impianti con migliore capacità depurativa
Altri investimenti programmati					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estensione della rete idrica e fognaria ▪ Realizzazione di nuovi impianti di depurazione

¹ L'obiettivo 2021 è stato individuato in corrispondenza della Classe B associata al valore del macro-indicatore M6 previsto per il 2020.